

# 盐城市生态环境局文件

盐环辐（表）审〔2025〕3号

## 关于江苏盐城射阳县国阳新能源开发有限公司 清能黄沙港开发有限公司清能黄沙港 60 兆瓦光伏 项目 110 千伏送出工程环境影响报告表的批复

国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司：

你单位报送的由江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司编制的《江苏盐城射阳县国阳新能源开发有限公司清能黄沙港 60 兆瓦光伏项目 110 千伏送出工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、专家审查意见收悉。经研究，批复如下：

**一、根据《报告表》评价结论、专家审查意见，项目建设具备环境可行性。**从环境保护角度考虑，我局同意你单位按照《报告表》确定的方案建设江苏盐城射阳县国阳新能源开发有限公司

清能黄沙港 60 兆瓦光伏项目 110 千伏送出工程。项目包含 2 个子工程，均位于盐城市射阳县黄沙港镇境内，工程构成和规模分别为：（1）大唐风电～金海 T 接清能光伏 110 千伏线路工程：线路自清能光伏 110kV 升压站终端塔至 110kV 金唐 7H6 线新立 T 接塔，新建单回架空线路路径全长约 0.60km，恢复单回架线路径长约 0.67km。拆除杆塔 1 基。（2）金海 110 千伏变电站 110 千伏间隔保护改造工程：更换 1 套三端光差保护装置。详细技术参数见《报告表》。

**二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施及辐射安全主体责任，并做好以下工作：**

（一）严格按照环保要求及设计规范进行建设，确保工频电场强度、工频磁感应强度限值满足报告表提出的 4kV/m、0.1mT 的要求。

（二）项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。

（三）架空线路应采取优化导线相间距离以及导线布置，保证导线对地净空高度等措施。当线路运行造成建筑物处的工频电场强度大于 4kV/m 或工频磁感应强度大于 0.1mT 时，必须拆迁建筑物。

（四）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪声、扬尘等扰民现象，降

低施工对周边环境的影响。

(五)做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持，确保人体健康和环境安全。

**三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。**项目运行时，建设单位应按要求做好环保验收。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送盐城市射阳生态环境局。

**四、本批复自下达之日起五年内建设有效。**项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。



---

抄送：盐城市生态环境综合行政执法局，盐城市射阳生态环境局，江苏  
嘉溢安全环境科技服务有限公司。

---

盐城市生态环境局办公室

2025年1月14日印发

---